

Prot. n. BG0020722 del 28-09-2023 - SEGR. ING

Data



Rif. Note

Allegati n.

Spett.le

COMUNE DI BELLUNO AMBITO TECNICO E
GOVERNO DEL TERRITORIO.

Area Opere Pubbliche ed Espropri.
P.zza Castello, 14 – 32100 Belluno

PEC: belluno.bl@cert.ip-veneto.net

e.p.c.

Al progettista
DBA PRO. S.p.A.
S. Stefano di Cadore (BL).

PEC: dbaprogetti.gara@pec.dbagroup.it

Rif: protocollo n. 41134 del 01/09/2023

Oggetto: PNRR – Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana” –
Intervento di “Riqualificazione stadio polisportivo di Belluno” - Interventi finanziati
dall'Unione Europea – Next Generation EU - CUP I37H21001330001.

Avviso di indizione di conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità
asincrona (ai sensi dell'articolo 14 bis, comma 2 della legge 241/1990 come da
ultimo modificato dal d.lgs n. 127/2016).

Trasmissione parere di competenza.

Con riferimento alla richiesta di parere in data 01/09/2023, relativamente ai lavori di
riqualificazione stadio polisportivo di Belluno, esaminati gli elaborati grafici di progetto non
ravvisiamo elementi ostativi all'esecuzione delle opere previste, né interferenze significative
che richiedano approfondimenti progettuali, fatta salva la necessità di garantire l'integrità di
ogni tubazione di linea o di allacciamento presente nell'area di cantiere e afferente al Servizio
Idrico Integrato, con le seguenti prescrizioni integrative:

Si segnala tuttavia la presenza di alcune tubazioni di allacciamento private alle reti di
acquedotto e fognatura di cui si suggerisce di valutare l'opportunità di rifacimento o/e di
valutare la sostituzione se vetusta o ammalorata e qualora il loro tracciato sia interessato da
nuove pavimentazioni e/o da modifiche altimetriche del piano campagna;

Ogni intervento di spostamento/rifacimento di tratti di tubazione, non prevedibile allo stato
attuale e che si dovesse rendere necessario nel corso dei lavori, dovrà essere concordato
con il nostro personale tecnico presentando tutta la documentazione tecnica necessaria a
supporto;

Eventuali linee per uso antincendio esistenti dovranno essere separate dall'impianto
igienico-sanitario e rese sezionabili all'esterno dei fabbricati. Inoltre, in ciascuna linea per uso

antincendio dovrà essere realizzato un idoneo alloggiamento predisposto per l'installazione di un contatore da parte di GSP;

L'alloggiamento necessario all'installazione del contatore relativo all'utilizzo igienico-sanitario dovrà essere predisposto al confine di proprietà in apposito pozzetto interrato;

In fognatura pubblica non potranno essere immesse acque meteoriche dilavanti le superfici scoperte; si ricorda altresì che le stesse dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 39 della DGR n. 842 del 15/05/2012 - Piano di Tutela delle Acque Regione Veneto;

Ricordiamo inoltre che il presente parere non costituisce autorizzazione alla realizzazione di nuovi allacciamenti alla rete di acquedotto (per uso igienico sanitario ed antincendio) ed alla fognatura, o di rifacimento/spostamento di allacci esistenti, per i quali dovrà essere presentata regolare domanda utilizzando i moduli reperibili nel nostro sito internet.

Per quanto di competenza si esprime pertanto parere favorevole ai lavori in oggetto con le prescrizioni sopra riportate.

Distinti saluti.

Il Responsabile S.I.I.
dott. ing. Fabio Gasperin

