

Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Viale Europa n°22 – Belluno

Rif.to ns. prot. n° 53899 – 04/09/2023

Belluno 21/09/2023

COMUNE DI BELLUNO

Ambito Tecnico e Governo del Territorio

Opere Pubbliche ed Espropri

belluno.bl@cert.ip-veneto.net

OGGETTO: PNRR – Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana” – “Riqualificazione stadio polisportivo di Belluno” - Interventi finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU - CUP I37H21001330001.

Avviso di indizione di conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona. Emissione parere

Con riferimento alla pratica edilizia in oggetto;

VISTI gli elaborati planimetrici e le allegate relazioni redatte dallo Studio DBA Pro.;

VISTI tutti gli elementi del progetto riguardanti l'igiene e la sanità;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale, in particolare il Titolo 3 – Requisiti Igienico Sanitari;

VISTE le dimensioni, le altezze, i volumi, l'illuminazione e l'aerazione dei locali, dichiarati dal progettista conformi alle “Norme Coni per l'impiantistica sportiva”, al “Regolamento Edilizio della città di Belluno”, ed alle “Disposizioni emanate dalla Regione del Veneto”;

per quanto di competenza si esprime

PARERE FAVOREVOLE con le seguenti prescrizioni:

- a) piano terra: i locali classificati o assimilabili a uso direzionale n. 68 (ufficio calcio), n. 60 (stanza delegati di lega), n. 62 (sala d'attesa), n. 63 (stanza antidoping), n. 60 (stanza delegati lega), n. 53 (ufficio giudici), n. 51 (primo soccorso atleti), n. 43-44 (ufficio atletica 1 e 2) ad altezza variabile da m. 2,90 a m. 2,10, potranno essere considerati “abitabili” da una altezza superiore a m. 2,55;
- b) piano terra: i locali classificati come accessori n. 67 (spogliatoio allenatore), n. 66 (anti w.c.), n. 59 (spogliatoio giudici), n. 58 (anti w.c.), n. 56 (anti w.c.), n. 54 (spogliatoio giudici), n. 50 (w.c.), n. 47 (spogliatoio allenatore), n. 46 (anti w.c.), potranno essere considerati “utilizzabili” da una altezza superiore a m. 2,40;
- c) i locali classificati o assimilabili a uso direzionale (compreso il locale n. 80 “stanza primo soccorso” al piano primo) dovranno rispettare per quanto riguarda la superficie di aerazione ed illuminazione i requisiti previsti dalla Circ. Regione Veneto 13/97, in particolare i punti 9.3, 9.4, 9.5, 9.6;
- d) il locale ad uso commerciale n. 23 (pro shop) dovrà rispettare per quanto riguarda la superficie di aerazione ed illuminazione i requisiti previsti dalla Circ. Regione Veneto 13/97, in particolare i punti 10.2, 10.3. Dovrà essere individuato un servizio igienico ad uso del personale;
- e) i locali n. 26 e 27 (sala giornalisti e fotografi e sala conferenze stampa) dovranno essere ad uso occasionale senza presenza continuativa di personale;
- f) il locale n. 34 (sala fisioterapica) se utilizzato quale “struttura sanitaria”, dovrà rispettare i requisiti previsti dalla vigente normativa regionale (L. R. 22/2002).

Note: si fa salvo il parere per il locale n. 35 (sala polifunzionale) per il quale non si può esprimere un motivato giudizio non essendo valutabile la destinazione d'uso assegnata.

Si esclude dal parere il locale bar per il quale dovrà essere fornita specifica relazione in quanto mancano attualmente i previsti accessori quali ad esempio servizi igienici del personale, magazzino, spogliatoi, etc.

SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Dott. Giovanni Andrea Sava

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005