

Belluno, 06/08/2024

UT Belluno

Protocollo:F24219DEF0055

Spett.le:Comune di Belluno
AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL
TERRITORIO OPERE PUBBLICHE ED
ESPROPRI
Piazza Castello, 14
32100 Belluno (BL)
belluno.bl@cert.ip-veneto.net
progetti@comune.belluno.it

e p.c.:

Oggetto:Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana"– Intervento di "Riqualificazione stadio polisportivo di Belluno" - Interventi finanziati dall'Unione Europea – Next Generation EU - CUP I37H21001330001. Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona (ai sensi dell'articolo 14 bis, comma 2 della legge 241/1990 come da ultimo modificato dal d.lgs n. 127/2016). Parere di competenza.

Esaminati gli elaborati di progetto si esprime parere Favorevole all'intervento., richiamando l'attenzione, tuttavia, sull'esistente fornitura di gas naturale all'edificio esistente "Tribuna Nord" (vedasi planimetria allegata), che interferisce con i lavori in progetto. Per tale infrastruttura dovrà essere richiesta alla scrivente, a mezzo della società di vendita competente, e con congruo anticipo sull'inizio dei lavori, apposita richiesta di spostamento. Si declinano, inoltre, per lavori in prossimità delle reti del gas naturale, le seguenti prescrizioni, aventi carattere generale:

- a. Con anticipo di almeno 10 giorni lavorativi rispetto all'effettivo avvio dei lavori dovrà essere inoltrata la richiesta di segnalazione sul posto delle condotte esistenti (a mezzo portale My Italgas su sezione dedicata);
- b. All'atto dell'esecuzione dei lavori, nei casi di realizzazione di trincee di attraversamento delle condotte GAS, dovrà essere adottata la massima cautela, secondo la normativa riportata al successivo punto e, al fine di salvaguardare l'integrità delle opere esistenti;
- c. Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori previsti vada ad incidere sulla copertura minima delle tubazioni, rispetto al piano finito, l'esecutore dovrà mettere in essere – a propria cura e spese – tutti i provvedimenti, previsti dalle normative vigenti in materia, volti a garantire la protezione delle condotte e delle opere accessorie alla rete;
- d. Va evitata la realizzazione di impermeabilizzazioni (solette in cemento, ecc.) al di sopra delle tubazioni del gas e l'eventuale materiale di rinterro delle condotte gas dovrà avere le medesime caratteristiche dell'esistente (sabbia fine);

Polo Veneto Lombardia – Via Forte Marghera, 141 – 30173 Venezia Mestre (VE)
PEC polovenetolombardia@pec.italgasreti.it

Italgas Reti S.p.A.

Sede Sociale in Torino - Capitale sociale Euro 252.263.314,00 i.v.
Registro Imprese di Torino – Codice Fiscale/P.I. 00489490011 - R.E.A. Torino n. 1082
Società aderente al "Gruppo IVA Italgas" P.I. 10538260968
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Italgas S.p.A. Società con unico socio.

e. La posa di sottoservizi in prossimità delle condotte gas dovrà essere conforme a quanto prescritto dal D.M. 16.04.2008, dal D.M. 17.04.2008, alla legge 6 dicembre 1971 n. 1083, nonché dalle norme UNI 9165, UNI 9860 e UNI 10576 "Protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel sottosuolo".

Si evidenzia inoltre che:

f. L'impresa appaltatrice dei lavori dovrà garantire in ogni tempo l'accessibilità del personale della scrivente alle aree di cantiere ed agli organi di intercettazione e manovra facenti parte della rete gas metano;

g. A lavori ultimati, eventuali chiusini che fungono da protezione e accesso agli organi di intercettazione dovranno essere facilmente individuabili ed accessibili e posizionati a livello del piano viabile definitivo;

h. Eventuali ulteriori spostamenti di opere esistenti, che dovessero rendersi necessari a fronte di sopraggiunte esigenze operative, dovranno essere concordati con la scrivente società con congruo anticipo, in modo da consentirne la programmazione;

i. In caso di danneggiamenti alla rete gas, del rivestimento passivo o degli accessori, l'esecutore dei lavori dovrà contattare con urgenza la scrivente società (numero verde emergenze-pronto intervento 800.900.999 servizio gas). Ogni onere derivante sarà posto a carico dell'impresa esecutrice dei lavori che assume altresì ogni qualsivoglia responsabilità per danni cagionati a cose e/o persone quale conseguenza del danneggiamento alla rete gas. Per l'effetto, l'esecutore si impegna a tenere indenne la scrivente società da qualsiasi pretesa, richiesta e/o molestia, da parte di chicchessia, legata all'esecuzione dei lavori in oggetto.

j. Si precisa inoltre che per qualunque tipo di danneggiamento, anche superficiale, eventualmente rinvenibile in futuro e riconducibile alle attività di cui all'oggetto ci si riserva, sin d'ora, di richiedere l'intervento per il necessario ripristino ed il relativo ristoro economico;

k. Durante il corso dei lavori, il nostro personale provvederà a monitorare lo stato di consistenza delle reti esistenti, al fine di realizzare, se necessario, eventuali interventi di manutenzione o nuove predisposizioni, in accordo con la Direzione Lavori;

l. I controlli, gli accessi e le verifiche condotti dalla scrivente società durante l'esecuzione dei lavori non escludono, né limitano in alcun modo la piena ed esclusiva responsabilità dell'esecutore per danni, lesioni e disservizi relativi alla rete gas metano.

Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori informazioni nel merito, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Polo Veneto Lombardia – Via Forte Marghera, 141 – 30173 Venezia Mestre (VE)
PEC polovenetolombardia@pec.italgasreti.it

Italgas Reti S.p.A.

Sede Sociale in Torino - Capitale sociale Euro 252.263.314,00 i.v.
Registro Imprese di Torino – Codice Fiscale/P.I. 00489490011 - R.E.A. Torino n. 1082
Società aderente al "Gruppo IVA Italgas" P.I. 10538260968
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Italgas S.p.A. Società con unico socio.



Firma

Italgas Reti S. p. A.
Polo Veneto Lombardia
Unità Tecnica Belluno
Il Responsabile
(p.i. Luciano Segato)

Polo Veneto Lombardia – Via Forte Marghera, 141 – 30173 Venezia Mestre (VE)
PEC polovenetolombardia@pec.italgasreti.it

Italgas Reti S.p.A.

Sede Sociale in Torino - Capitale sociale Euro 252.263.314,00 i.v.
Registro Imprese di Torino – Codice Fiscale/P.I. 00489490011 - R.E.A. Torino n. 1082
Società aderente al "Gruppo IVA Italgas" P.I. 10538260968
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Italgas S.p.A. Società con unico socio.

