



MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BELLUNO
Ufficio Prevenzione Incendi

Pratica n. 16650

COMUNE DI BELLUNO
DIRIGENTE PIERGIORGIO TONON
PIAZZA DUOMO 1, BELLUNO

SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
BELLUNO

OGGETTO: COMUNE DI BELLUNO - Comune di BELLUNO, PIAZZALE DELLA RESISTENZA 27 – Ristrutturazione STADIO POLISPORTIVO COMUNALE - Valutazione del progetto riferita alle sole attività singolarmente soggette e rientranti nell'Allegato I del D.P.R. 1/08/2011 n.151 ai punti:

65.2.C	Impianti sportivi con capienza superiore a 200 persone
--------	--

Con riferimento alla domanda presentata da codesta Ditta ed intesa ad ottenere la valutazione del progetto per le attività in oggetto specificate, ai sensi del D.P.R. 1/08/2011 n.151 si è provveduto all'esame della documentazione presentata.

Il progetto riguarda l'integrale ristrutturazione dell'impianto sportivo comunale ad uso polisportivo con il completamento rifacimento delle due tribune contrapposte destinate al pubblico e nell'ambito di cui saranno allocati anche gli ambienti accessori (spogliatoi, aree accesso del pubblico, ristoro, depositi, ecc.).

La tribuna principale presenterà una capienza complessiva massima di n. 1.484 spettatori mentre la contrapposta tribuna secondaria, destinata fondamentalmente alle tifoserie ospiti, presenterà una capienza complessiva massima di n. 500 spettatori.

Non sono previste aree per spettatori in piedi, con eccezione di quelli presenti presso l'area ristoro prevista al secondo ed ultimo livello della tribuna principale, nel cui ambito viene definita una presenza massima contemporanea pari a n. 90 persone.

L'impianto sportivo risulterà tra l'altro servito, ai fini della comunicazione in caso di emergenza, di un Sistema Vocale per Scopi di Emergenza (EVAC).

Al livello terra della tribuna principale sono previste una "Sala Giornalisti e Fotografi" ed una "Sala Conferenze Stampa", ad uso occasionale.

Il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria è previsto mediante impianti elettromeccanici, con esclusione di generatori termici alimentati a combustibili.

Sulla copertura della tribuna principale viene prevista l'installazione di un impianto fotovoltaico costituito da n. 177 pannelli FV, per una potenzialità massima complessiva generata di 97,35 kWp.



MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BELLUNO
Ufficio Prevenzione Incendi

Relativamente all'impiego per ospitare manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, qualora trattasi di attività di "pubblico spettacolo", la specifica tipologia di attività da ospitare dovrà essere oggetto di apposita analisi progettuale da sottoporre alla competente Commissione Tecnica Comunale sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Tale eventuale impiego occasionale ai fini di ospitare manifestazioni di pubblico spettacolo deve pertanto intendersi esplicitamente esclusa dalla presente valutazione.

Lo stesso valga anche per il ventilato possibile impiego, comunque sempre di natura occasionale e nell'area ristoro collocata all'ultimo livello della tribuna principale, per ospitare feste private.

Vista la relazione tecnica e gli elaborati grafici prodotti si comunica per quanto di competenza che il progetto è **ADEGUATO** alla normativa antincendio, con le seguenti **SPECIFICAZIONI**:

- a) dovrà risultare integralmente osservato il D.M. 18/3/1996
- b) i locali deposito (per attrezzature sportive) dovranno risultare realizzati in conformità all'articolo 16 del D.M. 18/3/1996 (tra l'altro, in base anche alle relative dimensioni: superficie di areazione naturale dall'esterno, limitazione del carico d'incendio all'interno, eventuali impianti di spegnimento automatico nel caso del superamento del carico d'incendio all'interno oltre i valori specificati nell'articolo richiamato, ecc.)
- c) gli estintori, per numero e collocazione, dovranno permettere un pronto impiego in caso di necessità in tutti gli ambienti, con criterio generale per cui sia possibile raggiungere l'estintore più prossimo con percorso entro i 30 metri. Dovranno essere distribuiti uniformemente, preferibilmente in prossimità degli accessi ed in vicinanza delle aree a maggior pericolo (cfr. art. 17 del D.M. 18/3/1996)
- d) si raccomanda che i serramenti di accesso/uscite di sicurezza delle "Sala Giornalisti e Fotografi" e "Sala Conferenze Stampa" previste al piano terra della tribuna principale, quantunque ambienti previsti ad affollamento contingentato e ridotto, presentino comunque senso di apertura nel verso dell'esodo ed azionabili con manovra a semplice spinta
- e) l'impianto fotovoltaico dovrà essere realizzato in conformità alle apposite Linee Guida MI-VVF-DCPST n. 1324 del 7/2/2012.

Anche per quanto non rilevabile dalla documentazione tecnica prodotta dovranno comunque risultare rispettati i disposti di cui al D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 (sicurezza nei luoghi di lavoro), alla Legge 1/3/1968 n. 186 (impianti elettrici) ed al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/1/2008 n. 37 (installazione degli impianti all'interno degli edifici).



MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BELLUNO
Ufficio Prevenzione Incendi

Al completamento delle opere di cui al presente progetto, dovrà essere presentata a questo Comando la prescritta S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) allegando le pertinenti dichiarazioni e certificazioni tra quelle di seguito riportate:

- a) **mod. PIN 2.2 - 2018 CERT. REI** – Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura)
- b) **mod. PIN 2.3 - 2018 DICH. PROD** – Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte
- c) **mod. PIN 2.4 - 2018 DICH. IMP** - Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto (non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22/1/2008 n. 37)
- d) **mod. PIN 2.5 - 2018 CERT. IMP** – Certificazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto
- e) **Dichiarazioni di conformità** previste dall'art. 7 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/1/2008 n. 37, relative agli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, con particolare riferimento a
 - impianti per la produzione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'**energia elettrica**
 - impianti di protezione contro le **scariche atmosferiche**
 - impianto di **sollevamento di persone** o di cose per mezzo di **ascensori, montacarichi**, scale mobili e simili
 - impianti di **segnalazione ed allarme d'incendio**
- f) **ALTRE DOCUMENTAZIONI**
 - a) **Verbale** della competente **Commissione Comunale/Provinciale**
 - b) **Dichiarazione** a firma del responsabile dell'attività, attestante
 - quantitativi delle **sostanze** che presentano pericolo d'incendio e/o scoppio
 - numero e tipo d'**impianti** ed apparecchiature pericolose
 - numero di **addetti** dell'attività
 - numero massimo di **persone contemporaneamente presenti** nell'attività
 - numero ed il tipo dei **presidi antincendio** presenti (estintori, naspi, idranti, impianti fissi di estinzione, rivelazione incendi, allarme, ecc.)
 - c) **Attestati di frequenza** al corso antincendio svolto ai sensi del D.M. 10/3/1998 ovvero del D.M. 2/9/2021 relativamente ai componenti della squadra di emergenza interna



MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BELLUNO
Ufficio Prevenzione Incendi

La modulistica è disponibile al sito internet "<http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/belluno/>".

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Arch. Fabio JERMAN
(Firmato digitalmente)

IL COMANDANTE

Ing. Matteo CARRETTO
(Firmato digitalmente)