

COMMISSIONE IMPIANTI SPORTIVI

Roma, 13/06/2024

Prot. n. 260 VF/cc

POS. N. 0149/2024

PARERE FAVOREVOLE N. 159/2024

Al Comune di Belluno
Piazza Castello 14
32100 BELLUNO

e, p.c. Al Comitato Regionale del C.O.N.I.
Stadio Euganeo
V.le Nereo Rocco
35135 PADOVA

Al Delegato Provinciale del C.O.N.I.
SEDE

Al Tecnico Regionale per
l'impiantistica Sportiva
c/o C.O.N.I. Regionale
SEDE

**OGGETTO: COMUNE DI BELLUNO – Ristrutturazione dello stadio polisportivo in Piazzale della Resistenza per complessivi € 9.515.116,61.
Richiesta di parere pervenuta in data 06/05/2024.**

Nell'ambito dei compiti demandati al CONI dal R.D.L. n. 302 del 02/02/1939 e s.m.i., dal D.P.R. n. 616 del 24/07/1977 richiamate anche dal D.M. Interni 18/03/96 e s.m.i., in accordo con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 517/87, la Commissione Impianti Sportivi del CONI è chiamata a esprimere pareri, tenendo conto, tra l'altro, delle vigenti normative inerenti la sicurezza, la funzionalità, l'igiene, l'accessibilità ai disabili degli impianti sportivi, nonché dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate.

In particolare la Commissione è chiamata ad esprimere pareri in linea tecnico-sportiva su progetti di costruzione, acquisto, ampliamento, modifica e trasformazione di impianti sportivi e loro accessori, come meglio specificato nel Regolamento per l'emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva di cui alla deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1470 del 03/07/2012.

I pareri vengono espressi facendo riferimento in particolare alle Norme CONI vigenti.

La Commissione Impianti Sportivi, nella seduta del 13/06/24, presa visione della richiesta in oggetto, ha espresso

PARERE FAVOREVOLE N. 159 / 2024

sul seguente tipo di intervento:

- campo da calcio (esistente ed omologato LND) m 105,00 x 65,00 in erba naturale;
- pista atletica leggera a 6 corsie con zone di salti e lanci (esistente ed omologata FIDAL cat. B);
- spogliatoi e servizi igienici atleti, istruttori/giudici;
- locale primo soccorso atleti;
- tribune per 1.500 + 500 = 2.000 spettatori totali;
- servizi igienici pubblico;
- locali tecnici, depositi;
- impianti tecnologici;
- sistemazioni generali.

a condizione che:

1. le aree a servizio dell'impianto siano rese conformi a quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 18/03/96 e s.m.i.;
2. le docce degli spogliatoi allenatori siano rese accessibili agli utenti D.A., come da norme CONI;
3. il locale antidoping sia dotato di anti wc, come da norme vigenti;
4. tutti i passaggi ed i percorsi interni agli spogliatoi degli atleti abbiano dimensione minima di m 1,20, come previsto dalle norme CONI;
5. i gradini di smistamento delle tribune siano dotati di pedata di larghezza costante, come da D.M. 18/03/96 e s.m.i., garantendo in ogni caso la larghezza minima di m 1,20 dei corselli.

Il presente parere non costituisce in alcun modo surroga, deroga o sanatoria di qualsivoglia eventuale mancato adempimento posto a carico del richiedente o spettante alle competenze di altri Organi od Enti.

Il parere è riferito esclusivamente alla funzionalità sportiva degli impianti e non attiene, quindi, ad altri aspetti, in particolare a quelli relativi alla opportunità o convenienza dell'intervento, ovvero alla congruità dei relativi costi.





Il carattere favorevole del presente parere è condizionato al rispetto integrale delle prescrizioni in esso riportate, alle quali occorrerà attenersi nelle successive fasi di realizzazione dell'opera.

Le eventuali prescrizioni inerenti le competenze dei Ministeri ed Enti rappresentati all'interno della Commissione Impianti Sportivi, sono da ritenersi di natura generale e non limitative delle valutazioni di ulteriori Commissioni e/o Organismi Tecnici di Controllo afferenti agli stessi Ministeri e/o loro estensioni.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Scionti



Allegati: contatti CIS

Contatti Commissione Impianti Sportivi

Presidente:	Ing. Vincenzo Scionti
Responsabile dell'istruttoria:	Ing. Tommaso Viti
Segretario:	Geom. Valerio Funghi
Segreteria:	Sig.ra Carla Cruciani
e-mail:	cis@coni.it
Sito Internet:	http://cis.coni.it
Telefono:	+39 06 3685 7441 - 7452
Fax:	+39 06 3272 3772
Indirizzo:	CONI - Commissione Impianti Sportivi Stadio Olimpico - Curva Sud - II Piano - Stanze 262 / 264 / 265 / 267 - 00135 Roma